

巢湖学院学生公寓项目

竣工环境保护验收意见

2018年9月29日巢湖学院依据《建设项目环境保护管理条例》等国家有关环保法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关竣工环境保护验收技术规范，组织了巢湖学院学生公寓项目竣工环境保护验收会。参加会议的有环保专家、巢湖学院（建设单位）、安徽国测检测技术有限公司（监测单位）等单位共5位代表（验收工作组名单附后）。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价登记表和环评批复要求等，对《巢湖学院学生公寓项目竣工环境保护验收监测报告》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：巢湖学院学生公寓项目

建设单位：巢湖学院

建设地点：巢湖市经济开发区

建设内容：新建1栋六层学生公寓，配套建设相关供电、给排水、环保设施等附属工程。

（二）建设过程及环保审批情况

“巢湖学院学生公寓项目”于2015年12月17日履行了环境影响评价登记手续，并于2015年12月18日取得巢湖市环境保护局批

复（环审字[2015]318号文）。

（三）投资情况

学生公寓项目总投资 1600 万元，其中环保投资 50 万元，环保投资占总投资比例 3.1%。

（四）验收范围

该项目目前已完成登记表的全部建设，根据实际建设情况，本次验收范围为项目的主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

二、工程变动情况

本项目在实际建设过程中未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为学生的生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。

（二）噪声

本项目主要噪声为人群活动噪声，通过建筑物隔声来降低噪声对周围环境的影响。

（三）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门进行处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

根据监测结果，验收监测期间各排口各项指标均低于《污水综合

排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准限值要求。

（二）噪声

根据监测结果，2018年05月25日至26日建设项目东、南、西、北4个监测点位环境噪声昼夜噪声监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。

（三）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门进行处置。

五、验收结论

根据验收监测报告及现场勘查结果，巢湖学院学生公寓项目竣工环境保护验收形成初步结论如下：本项目目前按照环境影响登记表及其批复要求建成环境保护设施；污染物排放符合国家相关标准；建设项目的性质、规模、地点未发生重大变动。本项目的建设符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，基本符合环境保护验收条件，原则上同意本项目通过竣工环保验收。

六、建议

- 1、做好绿化保洁等工作。
- 2、规范固废处理，定期清运。

巢湖学院

2018年9月29日

**巢湖学院学生食堂、公寓和图书馆项目
竣工环境保护验收组签到表**

| | 姓名 | 工作单位 | 联系方式 | 身份证号码 |
|----|-----|--------------|-------------|--------------------|
| 组长 | 王天 | 巢湖学院 | 13063335557 | 342626197911300177 |
| 专家 | 王峰 | 合肥煤炭院 | 13855177362 | 610221198010105619 |
| | 高仰 | 合肥市环境规划中心 | 17965056001 | 340111196301272447 |
| | 李惠萍 | 合肥市环境规划中心 | 17755105726 | 340104195701103021 |
| 成员 | 魏昊 | 安徽同测检测技术有限公司 | 17730209495 | 342601199012031815 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2018 年 9 月 29 日