

# 巢湖学院图书馆项目

## 竣工环境保护验收意见

2018年9月29日巢湖学院依据《建设项目环境保护管理条例》等国家有关环保法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关竣工环境保护验收技术规范，组织了巢湖学院图书馆项目竣工环境保护验收会。参加会议的有环保专家、巢湖学院（建设单位）、安徽国测检测技术有限公司（监测单位）等单位共5位代表（验收工作组名单附后）。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价登记表和审批意见要求等，对《巢湖学院图书馆项目竣工环境保护验收监测报告》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （二）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：巢湖学院图书馆项目

建设单位：巢湖学院

建设地点：巢湖市经济开发区

建设内容：新建1栋图书馆，配套建设相关供电、给排水、环保设施等附属工程。

#### （三）建设过程及环保审批情况

“巢湖学院图书馆项目”于2008年11月26日取得巢湖市环境保护局审批意见。

#### （四）验收范围

该项目目前已完成登记表的全部建设，根据实际建设情况，本次验收范围为项目的主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

#### 二、工程变动情况

本项目在实际建设过程中未发生重大变动。

#### 三、环境保护设施建设情况

##### （一）废水

本项目废水主要为学生的生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。

##### （二）噪声

本项目主要噪声为人群活动噪声，通过建筑物隔声来降低噪声对周围环境的影响。

##### （三）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门进行处置。

#### 四、环境保护设施调试效果

##### （一）废水

根据监测结果，验收监测期间各排口各项指标均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准限值要求。

##### （二）噪声

根据监测结果，2018年05月25日至26日建设项目东、南、西、北4个监测点位环境噪声昼夜噪声监测结果均符合《社会生活环境噪

声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。

### （三）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门进行处置。

## 五、验收结论

根据验收监测报告及现场勘查结果，巢湖学院学生公寓项目竣工环境保护验收形成初步结论如下：本项目目前按照环境影响登记表及其审批意见要求建成环境保护设施；污染物排放符合国家相关标准；建设项目的性质、规模、地点未发生重大变动。本项目的建设符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，基本符合环境保护验收条件，原则上同意本项目通过竣工环保验收。

## 六、建议

- 1、做好绿化保洁等工作。
- 2、规范固废处理，定期清运。

巢湖学院

2018年9月29日

**巢湖学院学生食堂、公寓和图书馆项目  
竣工环境保护验收组签到表**

	姓名	工作单位	联系方式	身份证号码
组长	王天	巢湖学院	13063335557	342626197911300177
专家	王峰	合肥煤炭院	13855177362	610221198010105619
	高仰	合肥市环境规划中心	17961056001	340111196301272447
	李惠萍	合肥市环境规划中心	17755105726	340104195701103021
成员	魏昊	安徽同测检测技术有限公司	17730209495	342601199012031815

2018 年 9 月 29 日